


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
и Ненецком автономном округе»**

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Ненецкого филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской
области и НАО»


Д.А. Елисеев
(подпись)
«14» мая 2025 г.

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим нормам и нормативам
вида деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и
их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в период каникул
при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Ненецкого автономного округа «Начальная школа-детский сад п. Бугрино»

наименование объекта

Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 22

адрес

от «14» мая 2025 г. № 104

Период проведения инспекции (дата и время начала и дата и время окончания проведения инспекции)	с 22.04.2025 г. с 18 часов 00 минут до 14.05.2025 г. до 15 часов 00 минут
На основании	заявления № 452 от 21.04.2025 г. указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза
Заявитель:	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Начальная школа-сад п. Бугрино»
Юридический адрес	Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 27
Фактический адрес	Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 22
ОГРН	1038302273536
Ф.И.О. руководителя, телефон, адрес электронной почты:	Директор Ледкова Т.А., тел.: 88185722921, e-mail: bugrino_shkola@mail.ru

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Стр. 1 из 6

Рассмотрены:

1. Заявление № 452 от 21.04.2025 г.
2. Копии договоров № 2 безвозмездного пользования нежилым помещением от 19.02.2025 г., № 4 безвозмездного пользования нежилым помещением от 19.02.2025 г.
3. Копия штатного расписания.
4. Копия пояснительной записки.
5. Копия экспликации плана.
6. Копия договора № 7/ЛП-2025 на оказание медицинских услуг в лагере дневного пребывания детей и подростков от 18.04.2025 г.
7. Копия договора на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции № 148-Д от 07.05.2025 г.
8. Протокол испытаний № 83-00-12/00788-25 от 14.05.2025 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия / не соответствия требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Установлено:**1. Наименование оздоровительного учреждения, наименование и адрес нахождения образовательного учреждения, на базе которого организовано оздоровительное учреждение с дневным пребыванием.**

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Начальная школа-детский сад п. Бугрино» по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 22.

Номер, дата санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение: № 83.ОВ.02.356.М.000092.12.15 от 31.12.2015 г. (здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности) (источник <http://fp.crc.ru>).

В оздоровительном учреждении отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями не предусмотрен.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 1.4., 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

2. Территория учреждения.

Собственная территория оздоровительного учреждения отсутствует.

3. Характеристика здания:

Помещения оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей расположены во встроенном к одноэтажному зданию общественного и административного назначения (договоры № 2 безвозмездного пользования нежилым помещением от 19.02.2025 г., № 4 безвозмездного пользования нежилым помещением от 19.02.2025 г., ссудодатель – администрация сельского поселения «Колгуевский сельсовет»

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Заполярного района Ненецкого автономного округа, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 22)

Работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации выполняются в соответствии с договором на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции № 148-Д от 07.05.2025 г. (исполнитель – Ненецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе, г. Нарьян-Мар).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.3.1., 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

4.Набор помещений, оборудование:

Согласно пояснительной записке общее количество детей 15; согласно штатному расписанию количество персонала: начальник лагеря, воспитатель, инструктор по физической культуре.

Набор помещений (1 этаж): игровая комната, спортивный зал, столовая, туалеты, помещения для просушивания одежды и обуви, раздевалка для верхней одежды, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Тамбуры в здании оборудованы.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами

Емкости для сбора мусора в каждом помещении имеются.

Уборочный инвентарь для уборки промаркирован.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.4.1., 2.4.3., 2.4.9., 2.11.1., 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

5. Внутренняя отделка помещений

Проведение ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

Стены помещений (в том числе помещений пищеблока) гладкие, без признаков поражения грибком.

Стены помещений имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Потолки в помещениях (в том числе помещениях пищеблока) окрашены влагостойкими материалами.

Для пола использованы материалы допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию.

Поверхность полов помещений пищеблока выполнена из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала, подлежит мойке и дезинфекции.

Поверхность стен помещений пищеблока выполнена из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала, подлежит мойке и дезинфекции.

Потолки помещений пищеблока обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков, способствуют уменьшению конденсации влаги.

Двери производственных помещений пищеблока гладкие, выполнены из неабсорбирующих материалов.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 1.7., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Стр. 3 из 6

6. Отопление, воздушно-тепловой режим

Отопление – собственная котельная.

Переносные обогревательные приборы или приборы с инфракрасным излучением не используются.

Ограждающие устройства на отопительных приборах выполнены из дерева.

В учебных помещениях и кабинетах для контроля за температурой воздуха бытовые термометры имеются.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

7. Вентиляция

Система вентиляции оборудована естественная.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.7.1., 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

8. Освещение

Основные помещения обеспечены естественным освещением.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами.

Источники искусственного освещения в исправном состоянии.

Защитная арматура в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, предусмотрена.

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками (в том числе открываемые внешние окна (фрамуги)), оборудованы.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.4.13, 2.8.2., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

9. Водоснабжение

Здание образовательного учреждения не оборудовано централизованным холодным и горячим водоснабжением; имеются 2 емкости по 1 куб., подключен насос для подачи холодной воды и бойлеры для нагрева.

Холодная и горячая вода подается через смесители.

Подачей холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туалеты.

Питьевой режим: кипяченая вода.

Согласно протоколу испытаний № 83-00-12/00788-25 от 14.05.2025 г. испытательного лабораторного центра Ненецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21БЦ01) проба воды нецентрализованного водоснабжения (место отбора БВПУ п. Бугрино), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: Escherichia coli, бактерии рода Salmonella, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, цисты кишечных патогенных простейших организмов, яйца гельминтов, алюминий, аммиак и ионы аммония (суммарно), водородный показатель (рН), массовая доля железа (Fe), жесткость общая, марганец, медь, мутность, нитраты, нитриты, массовая доля сухого вещества в пересчете на безводный спирт, окисляемость перманганатная, сульфаты, (сульфат-ион), фториды (F-), хлориды (хлор-ион), цветность.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Кулеры для организации питьевого режима не используются.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6. СП 2.4.3648-20; пп. 2.10., 2.15., 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

10. Канализование.

Канализация: нецентрализованная.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

11. Санитарно-техническое оборудование

Туалеты для мальчиков, для девочек, для персонала оборудованы.

Унитазы в туалетных помещениях оборудованы кабинками с дверями, сидениями, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.

В санитарных узлах имеются мусорные ведра в туалетной кабине, мусорные ведра у умывальных раковин, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами размещаются электрополотенца, мыло.

Санитарно-техническое оборудование исправное.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов оборудовано.

Раковины для мытья рук оборудованы: в туалетах, в помещениях пищеблока.

Рядом с умывальными раковинами имеются мыло, электрополотенца.

При обеденном зале столовой умывальники не установлены.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.4.11, 3.4.3., 3.4.10, 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

12. Пищеблок, столовая

Организация питания, работающая на продовольственном сырье.

Комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье включает: кухня.

Количество посадочных мест в зале: 14.

Пищеблок оборудован 2-мя моечными ваннами, 2-мя стеллажами (моечная зона), 3 разделочных стола, стол для раздачи готовой пищи, 2 холодильника, 2 электрические плиты, электромясорубка, раковина для мытья рук, емкости для обработки яиц, бактерицидная установка.

Для хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы.

Инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для порционирования блюд имеется.

Кухонная, столовая посуда, разделочные доски, инвентарь без дефектов.

Технологическое оборудование исправно.

Столовая мебель в обеденном зале имеет покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, дефекты отсутствуют.

Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеются разделочные доски, ножи, столы, многооборотные средства упаковки, кухонная посуда.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается отдельно.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрено выделенное место.

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Уборочный инвентарь для уборки промаркирован.
Условия хранения емкостей с рабочими дезинфицирующими растворами, моющими средствами: в коридоре пищеблока.

Индивидуальный шкаф для верхней одежды персонала не оборудован.

Одежда второго и третьего слоя, головные уборы, личные вещи хранятся отдельно от рабочей одежды и обуви в шкафу в раздевалке.

Отдельный туалет с раковиной для мытья рук для работников пищеблока не оборудован.

Производственные помещения пищеблока, в которых осуществляется производство пищевой продукции, оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды, устройствами для вытирания рук.

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.5.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20; пп. 2.15., 2.16, 2.19, 3.2., 3.7., 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

13. Медицинское обеспечение

Согласно пояснительной записке медицинское обслуживание осуществляется в помещениях сторонней медицинской организации.

Медицинское обслуживание осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ненецкого автономного округа «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» (договор № 7/ЛП-2025 на оказание медицинских услуг в лагере дневного пребывания детей и подростков от 18.04.2025 г.).

Регистрационный номер лицензии Л041-01130-83/00574874, дата предоставления лицензии: 09.07.2019, лицензирующий орган: департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (источник <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses>).

Данные свидетельствуют о соответствии требованиям пп. 2.9.2., 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

(установить соответствие/несоответствие требованиям санитарных правил и нормативов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в период каникул при государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Начальная школа-детский сад п. Бугрино» по адресу: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Бугрино, ул. Набережная, д. 22 **соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач-эпидемиолог
Ненецкого филиала
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Архангельской области и НАО»



Е.И. Абрамовская

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного разрешения Органа инспекции

Экспертное заключение напечатано в 2 экземплярах.

Стр. 6 из 6